

Согласовано:
Заместитель Исполнительного
директора по инвестициям и
техническому перевооружению
АО «ВМК «Красный Октябрь»
С.В. Кучеренко _____
«___» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «ВМК «Красный Октябрь»
И.В. Сизов _____
«___» _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на контроль качества сварных соединений
трубопроводов природного газа в ЦОМП
АО "ВМК "Красный Октябрь"

1. Заказчик:	АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь", город Волгоград
2. Контакты:	Зам. Главного энергетика по теплоэнергетической части Серкин Павел Алексеевич, тел. (8442) 74-81-57, 8-904-434-20-05, E-mail: p_serkin@vmkko.ru.
3. Цель работ:	Проведение работ по контролю качества сварных соединений трубопровода природного газа для газоснабжения камерных печей типа РР-К-23/1000 от газорегуляторной установки типа ЭС-ГРУ-139-80/2У1 в осях 8-9 при проведении технического перевооружения ЦОМП, в соответствии с требованиями проекта "Техническое перевооружение ЦОМП. Печи цеха отделки металлопроката".
4. Адрес и назначение объекта:	Площадка АО "ВМК "КО", производственные помещения ЦОМП.
5. Вид работ:	Контроль качества сварных соединений трубопроводов природного газа Ру0,1МПа, согласно СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330-2011).
6. Объем работ:	Согласно проекта Д258703-ГСВ.1, разработанного "ГП "УКРГИПРОМЕЗ" и настоящего технического задания. Общее количество сварных соединений по диаметрам: Ø219 – 84 ед. Ø89 – 33 ед. Ø76 – 29 ед. Ø57 – 3 ед. Ø32 – 1 ед. Ø25 – 20 ед.
7. Основные требования	Наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные объекты капитального строительства.
8. Приложения к настоящему техническому заданию:	Копия проекта Д258703-ГСВ.1, разработанного "ГП "УКРГИПРОМЕЗ".

Главный энергетик

Я.И. Захаров

Согласовано:

Технический директор

С.П. Коваленко