

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО "ВМЗ" Красный Октябрь"
А.А. Сасьян
"___" _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на режимную наладку котлов, а также
деаэрационного, химводоподготовительного оборудования.
Цех энергообеспечения АО "ВМЗ КО"

1. Заказчик:	АО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", город Волгоград.
2. Контакты:	Начальник цеха энергообеспечения Харламов Сергей Тимофеевич, тел. (8442) 70-39-83, 8-904-434-55-47, E-mail: n_samofalova@vmkko.ru
3. Цель работ:	Проведение режимной наладки деаэрационного, химводоподготовительного оборудования ЦВПУ и воднохимического режима котлов.
4. Адрес объекта.	Площадка АО "ВМЗ КО" пр. Ленина, 110, производственные помещения ЦВПУ и паровой котельной.
5. Вид работ:	1. Наладка режима работы: - механических фильтров тип ФОВ-2к-3,6-06 – 6 шт.; - ионообменных фильтров – 6 шт.; - деаэрационных установок тип ДСН-200175 – 2 шт. 2. Проверка состояния солевого хозяйства ЦВПУ. 3. Проверка и наладка гидравлических режимов работы установки на всех стадиях технологического процесса, в том числе проверка соответствия выдаваемого напора насосных агрегатов №№ 1, 2, 3 на паровые котлы, фактически снижаемого давления пара в барабане котлов от проектных с выдачей рекомендаций. 4. Составление технического отчета и выдача режимных карт работы по всем технологическим стадиям установки.
6. Объем работ:	Наладка водоподготовительного оборудования и наладка воднохимических режимов паровых котлов, разработка инструкций и режимных карт по ведению водно-химического режима в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
7. Основные требования	Наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные объекты капитального строительства.

Начальник ЦЭО

С.Т. Харламов

Согласовано:
Главный энергетик

Е.А. Борисов