

ЦЕХ ЭЦРМО

Утверждаю:

Технический директор

*Коваленко С.П.*

« 7 08 17 » 2017 г.

Ведомость дефектов № \_\_\_\_\_

Для справки: Телефон 57-09 Ф.И.О. Курышев Р.В.

Наименование объекта ПС-50, ретрофит ячеек для машины ЦЛ

Вид ремонта \_\_\_\_\_ Вид работ \_\_\_\_\_ ремонт электрооборудования

(ремонт мех. оборудования, ремонт эл. оборудования, ремонта энергооборудования и т.д.)

(текущий, капитальный)

Ремонт намечен на Шкв 2017г. (месяц, год)

Исполнитель работ \_\_\_\_\_ (наименование подраздной организации, подпись)

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Рабочие графы для ПКО
1.	Установка типового комплекта металлоконструкции в ячейке КСО бетонного типа ПС-50 РУ-6кВ	ед.	1	
2.	Установка вакуумного выключателя типа ВВ/TEL в ячейках	шт	2	
3.	Изготовление и монтаж сборных шин	шт	12	
4.	Установка электронных блоков управления	шт	2	
5.	Монтаж цепей защиты, управления ВВ/TEL и цепей сигнализации	Комплекс работ	2	
6.	Установка ограничителей перенапряжения ОПН	шт	6	
7.	Монтаж устройств релейной защиты, привязка к существующим цепям	Комплекс работ	2	
8.	Наладка устройств релейной защиты и автоматики	Комплекс работ	2	
б.	Установка эл. механических блокировок	шт	4	

7.	Наладка и испытание оборудования согласно ПУЭ, ПТЭЭП	Комплекс работ	2	

Начальник цеха



Пом. начальника



P. B.