

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
С.И. Коваленко  
« 10 » июля 2017г.

АКТ  
технического осмотра насоса ЦНС 180/1422

от «10» июля 2017г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - Главный энергетик Я.И. Захаров

Члены комиссии: - зам. главного энергетика Г.Р. Матевосян

- начальник ЛПЦ В.В. Хохлов;

- зам. начальника ЛПЦ по ремонту оборудования Е.А. Яшкин;

- энергетик ОГП ЛПЦ А.В. Кленков

Провела осмотр насоса ЦНС 180/1422 № 3 с встроенными подшипниками насосной гидросбива ОГП ЛПЦ.

Был выведен из эксплуатации в апреле 2014 года, в связи с потерей производительности. Давление насоса на выходе составляло 100 кг/см<sup>2</sup>.

В процессе осмотра выявлено:

1. Имеется трещина в корпусе насоса.
2. Вал насоса погнут.
3. Встроенный подшипник со стороны полумуфты разрушен.

Заключение комиссии:

1. Насос ЦНС 180/1422 № 3 требует капитального ремонта. Дальнейшая эксплуатация невозможна.

Председатель комиссии -  
Главный энергетик

Я.И. Захаров

Члены комиссии:

Зам. главного энергетика

Г.Р. Матевосян

Начальник ЛПЦ

В.В. Хохлов

Зам. начальника ЛПЦ по ремонту  
оборудования

Е.А. Яшкин

Энергетик ОГП ЛПЦ

А.В. Кленков