

Приложение № 1 Лист 1 листов  
Цех ОГП ЛПЦ

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор  
*С.Н. Коваленко*  
«10» 2017 г.

### Ведомость дефектов № \_\_\_\_\_

Для справок: Тел. 18-45; 53-54  
Наименование объекта: насосный агрегат ЦНС 180-1422 № 3  
Вид ремонта: капитальный  
(текущий, капитальный)  
Ремонт намечен на \_\_\_\_\_ (месяц, год)

Ф.И.О. Клецков А.В.  
инв. № 10410254  
Вид работ: ремонт энергооборудования  
(ремонт мех. об.; ремонт эл. об. ремонт энергооб. и т.д.)  
Исполнитель работ \_\_\_\_\_  
(наименование подр. орг., подпись)

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	кол-во	Рабочие графы для ПКО
1	Демонтаж компонентов узла подшипника полевого конца	шт	1	Подшипник (два вкладыша)
2	Демонтаж компонентов узла подшипника переднего конца	шт	1	Подшипник (два вкладыша)
3	Демонтаж кронштейна	шт	1	
4	Демонтаж узла разгрузки	шт	1	
5	Снятие рубашек	шт	2	
6	Снятие втулки гидроняты	шт	1	
7	Снятие колец разгрузки	шт	2	
8	Демонтаж ротора насоса	шт	1	
9	Замена РТИ	шт	18	
10	Ремонт или замена: колесо рабочее 1 ступени	шт	1	
11	колесо рабочее промежуточной ступени	шт	9	

Начальник цеха \_\_\_\_\_

Зам. начальника цеха \_\_\_\_\_

Главный энергетик \_\_\_\_\_

*С.Н. Коваленко*  
*С.Н. Коваленко*