

Приложение № 1 Лист 1 листов
Цех ОГП ЛППЦ

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

С.П. Коваль

Ведомость дефектов № 10.17 - Окс. Юнк

Для справок: Тел. 18-45; 53-54

Ф.И.О. Алдухов В.В.

Наименование объекта насосный агрегат ЦНС 180-1422 № 3

инв. № 10410254

Вид ремонта: капитальный

Вид работ: ремонт энергооборудования

(текущий, капитальный)

(ремонт мех. об.; ремонт эл. об. ремонт энергооб. и т.д.)

Ремонт намечен на _____ (месяц, год)

Исполнитель работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	кол-во	Рабочие графы для ЦК
1	Демонтаж компонентов узла подшипника полевого коща	шт	1	Подшипник (два вкл.)
2	Демонтаж компонентов узла подшипника переднего конца	шт	1	Подшипник (два вкл.)
3	Демонтаж кронштейна	шт	1	
4	Демонтаж узла разгрузки	шт	1	
5	Снятие рубашек	шт	2	
6	Снятие втулки гидропята	шт	1	
7	Снятие колец разгрузки	шт	2	
8	Демонтаж ротора насоса	шт	1	
9	Замена РТИ	шт	18	
	Ремонт или замена:	шт	1	
10	колесо рабочее 1 ступени	шт	1	
11	колесо рабочее промежуточной ступени	шт	9	

Начальник цеха

Зам. начальника цеха

Главный энергетик

