

**Ведомость дефектов № 26-12-16**

Наименование объекта Ремонт металлической дымовой трубы № 37

Ф.И.О

Для справок:

Вид ремонта Кап. ремонт

(текущий капитальный)

Ремонт намечен на 2016 г. (месяц, год).

Вид работ Общестроительные

(ремонт мех. об.; ремонт эл. об.; ремонт энерго. об. и т.д.)

Исполнитель работ:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2 Ремонт газохода	3	4 5
1	Пескоструйная очистка м/к газохода	1м2	12
2	Окраска газохода термолаком КО	1м2	12
3	Демонтаж тепловой изоляции (URSA) б-100 мм	1м2	12
4	Монтаж тепловой изоляции (URSA) б-100 мм	1м2	12
5	Покрытие тепловой изоляции алюминиевым листом	1м2	12
	Ремонт опорной части ствола		
6	Герметизация узла прохода газохода и мест крепления опорной плиты битумной мастикой	1м2	3,2
	Ремонт м/к ствола дымовой трубы		
7	Очистка металлического ствола металлическими щетками	1м2	556
8	Обеспыливание поверхности	1м2	157
9	Окраска м/к за 2 раза лаком ПФ-170 с добавлением 10% алюминиевой пудры	1м2	157
10	Очистка вручную от коррозии ограждений и ступеней ходовых лестниц металлическими щетками	1м2	9
11	Окраска за 2 раза ограждений и ступеней ходовых лестниц лаком ПФ-170 с добавлением 10% алюминиевой пудры	1м2	9

Начальник ПТО

*Коваленко С.П.*  
 (подпись Ф.И.О.)

Зам. начальника УЭС

*[Подпись]*

