

Приложение № 1 Лист 1 листов
ЦЕХ:

Утверждаю
Технический директор
«ВМК «Красный Октябрь»
С.П.Коваленко
«27» 05 2016 г.
Инв.№

Ведомость дефектов № 27-78-16

Наименование объекта Ремонт металлической дымовой трубы № 63

Ф.И.О

Для справки:

Вид ремонта Кап. ремонт

(текущий капитальный)

Ремонт намечен на 2016 г. (месяц, год)


Вид работ Общеобщестроительные

(ремонт мех. об.; ремонт эл. об.; ремонт энерго. об. и т.д.)

Исполнитель работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
|----|--|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплектация электрических лебедок применяемых при ремонте труб до 60 м, грузоподъемностью 0,5-1,25тн. | шт | 1 |
| 2 | Установка и снятие эл. лебедок с установкой рабочего блока и запасовой канатов. | шт | 1 |
| 3 | Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов. | шт | 1 |
| 4 | Установка страховочного обводного троса на трубе | П. м | 46 |
| 5 | Установка и разборка инвентарных лесов | 1м2 | 88 |
| 6 | Пескоструйная очистка м/к трубы на отм.+35-39 м | 1м2 | 1,7 |
| 7 | Ремонт участков сквозной коррозии путем накладки металлической полосы б-4 мм, шириной 60 мм, крепление сваркой дл. сварочного шва 37,5 м.п | М,п/тн | 12/0,022 |
| 8 | Пескоструйная очистка дымовой трубы от коррозии | 1м2 | 400 |
| 9 | Очистка м/к трубы вручную металлическими щетками | 1м2 | 300 |
| 10 | Обеспыливание поверхности металлической трубы | 1м2 | 780 |
| 11 | Окраска м/к трубы и обрешетки за 2 раза лаком ПФ-170 с добавлением 10% алюминиевой пудры | 1м2 | 780 |

Начальник ПТО


(подпись Ф.И.О.)

Зам. начальника УКС



