

ЦЕХ: ЭСПЦ-3

Технический директор

АО ВМК «Красный Октябрь»
С.П.Коваленко

«27.06.2017»

Ведомость дефектов № 148-78-60.17

Инв.№

Ф.И.О. Плешаков И.М.

Для справки: Телефон 13-81

Вид работ: устранение зам. ЭПБ
текущий, капитальный

Ремонт назначен на 2017 г. (месяц, год)

Наименование объекта: Ремонт металлической дымовой трубы №65

Вид работ: Общестроительные
(ремонт мех. об.; ремонт эл. об.; ремонт электр. об. и т.д.)

Исполнитель работ:

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
Подготовительные работы			
1.	Комплектация электрических лебедок, применяемых при ремонте дымовых труб h-до 60м, грузоподъемностью 0,5-1,25 тн	шт.	1
2.	Установка и снятие электрической лебедки с установкой рабочего блока и запяковкой каната.	шт	1
3.	Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов	шт	1
Газоотводящий ствол трубы			
4.	Пескоструйная очистка поверхности металлоконструкций	м2	282
5.	Обезжиривание поверхности Уайт-спиритом	м2	282
6.	Огрунтовка поверхности лаком БТ-577	м2	282
7.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	282
Опорная решетчатая башня			
8.	Сварка металлоконструкций	м.п.	2
9.	Усиление деформированных уголков	м.п.	6
10.	Пескоструйная очистка поверхности металлоконструкций	м2	486
11.	Обезжиривание поверхности Уайт-спиритом	м2	486
12.	Огрунтовка поверхности лаком БТ-577	м2	486
13.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	486
Материалы: Цвет металлизированный - 8,5 м3			
Материалы: Уайт-спирит - 83,6 кг			
Материалы: Лак БТ-577 - 25 кг.			
Материалы: Краска БТ-177 серебристая - 107 кг.			
Материалы: Электроды - МР-3 Ø5 мм - 3 кг			
Материалы: Уголок 125x10 - 3 м.п.; Уголок 140x10 - 3 м.п.			
Материалы: Уайт-спирит - 14,6 м3			

Начальник УКС

Т.В. Петрухина

Мастер-механик по ремонту
мет. оборудования

Е.А. Федосеев

Начальник ПТО УКС

П.Е. Камчатников

Исп. Инженер 1к ПТО УКС

И.М. Плешаков

И.М. Плешаков